北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/05/22 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

| 时间 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | pH | 流量(m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| 2020/05/22 00:00:00.00 | 72.16 | 1.00 | 7.56 | 0.00 |
| 2020/05/22 01:00:00.00 | 48.17 | 0.57 | 7.56 | 0.00 |
| 2020/05/22 02:00:00.00 | 52.55 | 0.17 | 7.58 | 0.00 |
| 2020/05/22 03:00:00.00 | 123.23 | 0.05 | 7.60 | 0.00 |
| 2020/05/22 04:00:00.00 | 119.94 | 0.08 | 7.60 | 0.00 |
| 2020/05/22 05:00:00.00 | 64.71 | 0.09 | 7.60 | 0.00 |
| 2020/05/22 06:00:00.00 | 66.53 | 0.07 | 7.63 | 0.00 |
| 2020/05/22 07:00:00.00 | 97.88 | 0.06 | 7.64 | 0.00 |
| 2020/05/22 08:00:00.00 | 93.17 | 0.05 | 7.65 | 0.00 |
| 2020/05/22 09:00:00.00 | 8.72 | 0.04 | 7.66 | 1.20 |
| 2020/05/22 10:00:00.00 | 10.58 | 0.04 | 7.67 | 0.00 |
| 2020/05/22 11:00:00.00 | 44.44 | 0.04 | 7.66 | 0.00 |
| 2020/05/22 12:00:00.00 | 49.83 | 1.31 | 7.61 | 0.01 |
| 2020/05/22 13:00:00.00 | 144.31 | 1.69 | 7.62 | 0.00 |
| 2020/05/22 14:00:00.00 | 138.71 | 1.53 | 7.63 | 0.00 |
| 2020/05/22 15:00:00.00 | 35.35 | 1.48 | 7.63 | 0.00 |
| 2020/05/22 16:00:00.00 | 34.97 | 1.58 | 7.64 | 0.00 |
| 2020/05/22 17:00:00.00 | 27.99 | 1.61 | 7.64 | 0.00 |
| 2020/05/22 18:00:00.00 | 29.22 | 1.77 | 7.65 | 0.00 |
| 2020/05/22 19:00:00.00 | 51.71 | 1.82 | 7.65 | 0.00 |
| 2020/05/22 20:00:00.00 | 51.69 | 2.22 | 7.64 | 0.00 |
| 2020/05/22 21:00:00.00 | 51.26 | 2.34 | 7.61 | 0.00 |
| 2020/05/22 22:00:00.00 | 53.37 | 4.31 | 7.56 | 0.00 |
| 2020/05/22 23:00:00.00 | 91.06 | 4.92 | 7.52 | 0.00 |
| **最大值** | 144.31 | 4.92 | 7.67 | 1.20 |
| **最小值** | 8.72 | 0.04 | 7.52 | 0.00 |
| **平均值** | 65.06 | 1.20 | 7.62 | 0.05 |
| 污染物排放标准限值 | 500 | 45 | 6.5-9 | |
| 超标倍数 | | | | |