北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/05/26 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/05/26 00:00:00.00	73.05	0.07	7.62	2.59
2020/05/26 01:00:00.00	46.98	0.06	7.70	0.25
2020/05/26 02:00:00.00	46.29	0.04	7.79	0.05
2020/05/26 03:00:00.00	34.62	0.03	7.86	0.00
2020/05/26 04:00:00.00	34.58	0.02	7.92	0.00
2020/05/26 05:00:00.00	33.90	0.02	7.97	0.00
2020/05/26 06:00:00.00	33.55	0.01	7.91	3.02
2020/05/26 07:00:00.00	27.26	0.01	7.61	4.38
2020/05/26 08:00:00.00	27.89	0.01	7.65	0.89
2020/05/26 09:00:00.00	39.71	0.01	7.75	0.22
2020/05/26 10:00:00.00	39.44	0.02	7.82	0.07
2020/05/26 11:00:00.00	34.62	0.02	7.86	0.01
2020/05/26 12:00:00.00	34.77	0.01	7.92	0.00
2020/05/26 13:00:00.00	37.44	0.01	7.96	0.00
2020/05/26 14:00:00.00	37.84	0.01	7.98	0.00
2020/05/26 15:00:00.00	44.89	0.01	8.01	0.00
2020/05/26 16:00:00.00	45.40	0.03	8.03	0.00
2020/05/26 17:00:00.00	54.25	0.03	8.05	0.00
2020/05/26 18:00:00.00	53.26	0.02	8.06	0.00
2020/05/26 19:00:00.00	35.17	0.01	8.08	0.00
2020/05/26 20:00:00.00	35.28	0.01	8.10	0.00
2020/05/26 21:00:00.00	37.26	0.00	8.09	1.79
2020/05/26 22:00:00.00	37.98	0.03	7.75	8.00
2020/05/26 23:00:00.00	50.35	0.04	7.68	8.08

最大值	73.05	0.07	8.10	8.08
最小值	27.26	0.00	7.61	0.00
平均值	40.66	0.02	7.88	1.22
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				