北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/05/29 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/05/29 00:00:00.00	51.69	0.10	7.52	8.52
2020/05/29 01:00:00.00	61.96	0.11	7.55	7.81
2020/05/29 02:00:00.00	63.23	0.16	7.54	7.36
2020/05/29 03:00:00.00	85.09	0.18	7.57	5.67
2020/05/29 04:00:00.00	83.53	0.17	7.65	0.90
2020/05/29 05:00:00.00	55.96	0.17	7.76	0.06
2020/05/29 06:00:00.00	55.64	0.13	7.79	1.33
2020/05/29 07:00:00.00	50.06	0.12	7.78	0.53
2020/05/29 08:00:00.00	48.97	0.11	7.86	0.13
2020/05/29 09:00:00.00	30.46	0.10	7.92	0.11
2020/05/29 10:00:00.00	31.05	0.10	7.98	0.07
2020/05/29 11:00:00.00	42.64	0.09	8.02	0.02
2020/05/29 12:00:00.00	42.66	0.08	8.06	0.00
2020/05/29 13:00:00.00	43.11	0.07	8.08	0.00
2020/05/29 14:00:00.00	43.26	0.09	8.09	0.00
2020/05/29 15:00:00.00	45.97	0.09	8.10	0.00
2020/05/29 16:00:00.00	45.87	0.08	8.12	0.00
2020/05/29 17:00:00.00	43.88	0.07	8.13	0.00
2020/05/29 18:00:00.00	43.92	0.07	7.93	2.55
2020/05/29 19:00:00.00	44.83	0.07	7.66	2.68
2020/05/29 20:00:00.00	45.93	0.11	7.55	2.30
2020/05/29 21:00:00.00	67.19	0.13	7.48	3.30
2020/05/29 22:00:00.00	68.28	0.25	7.43	12.01
2020/05/29 23:00:00.00	89.08	0.29	7.48	7.95
最大值	89.08	0.29	8.13	12.01
最小值	30.46	0.07	7.43	0.00
平均值	53.51	0.12	7.79	2.64
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				