北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/04/15 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/04/15 00:00:00.00	56.58	0.07	7.49	6.45
2020/04/15 01:00:00.00	41.80	0.07	7.54	1.70
2020/04/15 02:00:00.00	41.85	0.06	7.63	0.47
2020/04/15 03:00:00.00	42.89	0.06	7.70	0.20
2020/04/15 04:00:00.00	42.92	0.05	7.76	0.11
2020/04/15 05:00:00.00	42.72	0.05	7.80	0.02
2020/04/15 06:00:00.00	43.60	0.05	7.83	0.88
2020/04/15 07:00:00.00	46.53	0.05	7.66	6.96
2020/04/15 08:00:00.00	46.48	0.06	7.57	6.92
2020/04/15 09:00:00.00	45.53	0.06	7.59	2.07
2020/04/15 10:00:00.00	45.58	0.05	7.64	0.63
2020/04/15 11:00:00.00	46.44	0.05	7.68	0.29
2020/04/15 12:00:00.00	47.02	0.04	7.69	0.13
2020/04/15 13:00:00.00	58.71	0.03	7.68	0.00
2020/04/15 14:00:00.00	56.99	0.02	7.69	0.00
2020/04/15 15:00:00.00	23.08	0.02	7.69	0.00
2020/04/15 16:00:00.00	24.89	0.03	7.68	0.00
2020/04/15 17:00:00.00	60.34	0.03	7.66	0.79
2020/04/15 18:00:00.00	60.62	0.04	7.60	6.57
2020/04/15 19:00:00.00	65.80	0.04	7.56	9.07
2020/04/15 20:00:00.00	65.48	0.06	7.52	9.47
2020/04/15 21:00:00.00	59.53	0.07	7.48	9.51
2020/04/15 22:00:00.00	58.75	0.07	7.47	7.84
2020/04/15 23:00:00.00	44.26	0.07	7.47	6.92
最大值	65.80	0.07	7.83	9.51
最小值	23.08	0.02	7.47	0.00
平均值	48.68	0.05	7.63	3.21
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				