北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/04/16 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/04/16 00:00:00.00	44.44	0.08	7.46	6.75
2020/04/16 01:00:00.00	47.80	0.08	7.46	6.65
2020/04/16 02:00:00.00	47.62	0.08	7.47	6.42
2020/04/16 03:00:00.00	44.44	0.08	7.47	3.48
2020/04/16 04:00:00.00	44.07	0.07	7.54	1.00
2020/04/16 05:00:00.00	35.75	0.07	7.62	0.31
2020/04/16 06:00:00.00	35.88	0.06	7.69	0.17
2020/04/16 07:00:00.00	26.72	0.06	7.64	4.70
2020/04/16 08:00:00.00	27.44	0.08	7.52	6.10
2020/04/16 09:00:00.00	41.71	0.08	7.58	1.63
2020/04/16 10:00:00.00	41.86	0.07	7.59	3.97
2020/04/16 11:00:00.00	44.80	0.07	7.51	6.08
2020/04/16 12:00:00.00	45.01	0.07	7.48	6.51
2020/04/16 13:00:00.00	49.35	0.07	7.45	6.60
2020/04/16 14:00:00.00	49.35	0.08	7.41	6.08
2020/04/16 15:00:00.00	61.26	0.11	7.44	3.73
2020/04/16 16:00:00.00	65.78	0.08	7.51	1.00
2020/04/16 17:00:00.00	58.25	0.07	7.60	1.71
2020/04/16 18:00:00.00	58.46	0.07	7.51	6.08
2020/04/16 19:00:00.00	62.34	0.07	7.49	6.34
2020/04/16 20:00:00.00	61.24	0.08	7.48	6.37
2020/04/16 21:00:00.00	40.90	0.08	7.47	6.70
2020/04/16 22:00:00.00	40.81	0.09	7.47	6.96
2020/04/16 23:00:00.00	39.26	0.09	7.46	3.48
最大值	65.78	0.11	7.69	6.96
最小值	26.72	0.06	7.41	0.17
平均值	46.44	0.08	7.51	4.53
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				