北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/04/17 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/04/17 00:00:00.00	38.86	0.10	7.54	0.89
2020/04/17 01:00:00.00	31.53	0.10	7.63	0.28
2020/04/17 02:00:00.00	31.11	0.09	7.71	0.12
2020/04/17 03:00:00.00	23.17	0.09	7.77	0.00
2020/04/17 04:00:00.00	23.14	0.08	7.83	0.00
2020/04/17 05:00:00.00	22.54	0.08	7.87	0.00
2020/04/17 06:00:00.00	22.93	0.07	7.91	0.00
2020/04/17 07:00:00.00	30.08	0.07	7.89	1.39
2020/04/17 08:00:00.00	30.73	0.09	7.65	4.49
2020/04/17 09:00:00.00	43.44	0.09	7.61	1.69
2020/04/17 10:00:00.00	43.32	0.10	7.55	5.74
2020/04/17 11:00:00.00	40.90	0.10	7.47	8.26
2020/04/17 12:00:00.00	41.84	0.09	7.43	8.12
2020/04/17 13:00:00.00	59.89	0.08	7.40	7.64
2020/04/17 14:00:00.00	59.74	0.08	7.40	7.02
2020/04/17 15:00:00.00	56.25	0.08	7.39	6.00
2020/04/17 16:00:00.00	55.85	0.08	7.42	1.92
2020/04/17 17:00:00.00	47.17	0.08	7.51	0.48
2020/04/17 18:00:00.00	47.13	0.07	7.57	2.32
2020/04/17 19:00:00.00	46.44	0.07	7.46	7.03
2020/04/17 20:00:00.00	46.37	0.08	7.44	7.88
2020/04/17 21:00:00.00	44.89	0.09	7.41	8.28
2020/04/17 22:00:00.00	45.03	0.10	7.40	7.32
2020/04/17 23:00:00.00	47.98	0.11	7.40	6.12
最大值	59.89	0.11	7.91	8.28
最小值	22.54	0.07	7.39	0.00
平均值	40.85	0.09	7.57	3.87
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				