北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/04/18 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/04/18 00:00:00.00	47.12	0.09	7.38	5.15
2020/04/18 01:00:00.00	28.81	0.08	7.44	1.68
2020/04/18 02:00:00.00	29.13	0.08	7.54	0.40
2020/04/18 03:00:00.00	35.81	0.08	7.63	0.16
2020/04/18 04:00:00.00	35.81	0.08	7.71	0.02
2020/04/18 05:00:00.00	35.30	0.08	7.76	0.00
2020/04/18 06:00:00.00	35.26	0.08	7.81	0.00
2020/04/18 07:00:00.00	23.08	0.08	7.84	0.00
2020/04/18 08:00:00.00	23.34	0.06	7.83	1.59
2020/04/18 09:00:00.00	28.54	0.06	7.68	0.53
2020/04/18 10:00:00.00	28.88	0.05	7.72	0.00
2020/04/18 11:00:00.00	35.99	0.05	7.76	0.00
2020/04/18 12:00:00.00	36.52	0.05	7.80	0.00
2020/04/18 13:00:00.00	47.17	0.05	7.82	0.00
2020/04/18 14:00:00.00	46.94	0.05	7.83	0.00
2020/04/18 15:00:00.00	42.53	0.05	7.83	0.00
2020/04/18 16:00:00.00	43.14	0.05	7.83	0.00
2020/04/18 17:00:00.00	55.16	0.05	7.84	0.00
2020/04/18 18:00:00.00	54.84	0.05	7.85	0.00
2020/04/18 19:00:00.00	48.71	0.05	7.87	0.00
2020/04/18 20:00:00.00	48.42	0.05	7.88	0.00
2020/04/18 21:00:00.00	42.99	0.05	7.91	0.00
2020/04/18 22:00:00.00	42.45	0.06	7.93	0.00
2020/04/18 23:00:00.00	32.53	0.06	7.94	0.00
最大值	55.16	0.09	7.94	5.15
最小值	23.08	0.05	7.38	0.00
平均值	38.69	0.06	7.77	0.40
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				