北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/04/19 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/04/19 00:00:00.00	32.67	0.06	7.96	0.00
2020/04/19 01:00:00.00	35.08	0.06	7.97	0.00
2020/04/19 02:00:00.00	35.38	0.06	7.99	0.00
2020/04/19 03:00:00.00	41.08	0.06	8.00	0.00
2020/04/19 04:00:00.00	40.82	0.06	8.01	0.00
2020/04/19 05:00:00.00	35.99	0.05	8.02	0.00
2020/04/19 06:00:00.00	35.94	0.06	8.04	0.00
2020/04/19 07:00:00.00	34.90	0.06	8.04	0.01
2020/04/19 08:00:00.00	34.89	0.06	7.82	3.77
2020/04/19 09:00:00.00	34.72	0.06	7.56	6.56
2020/04/19 10:00:00.00	34.96	0.08	7.48	8.07
2020/04/19 11:00:00.00	40.53	0.09	7.43	8.36
2020/04/19 12:00:00.00	41.08	0.09	7.40	8.28
2020/04/19 13:00:00.00	53.62	0.09	7.37	7.83
2020/04/19 14:00:00.00	55.19	0.19	7.33	8.20
2020/04/19 15:00:00.00	89.79	0.22	7.34	4.06
2020/04/19 16:00:00.00	89.24	0.19	7.43	1.14
2020/04/19 17:00:00.00	76.88	0.18	7.53	0.31
2020/04/19 18:00:00.00	76.24	0.13	7.60	0.09
2020/04/19 19:00:00.00	63.07	0.11	7.67	0.00
2020/04/19 20:00:00.00	62.72	0.09	7.73	0.00
2020/04/19 21:00:00.00	55.53	0.09	7.78	0.00
2020/04/19 22:00:00.00	54.88	0.08	7.83	0.00
2020/04/19 23:00:00.00	41.35	0.08	7.87	0.00
最大值	89.79	0.22	8.04	8.36
最小值	32.67	0.05	7.33	0.00
平均值	49.86	0.10	7.72	2.36
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				