北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/04/20 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/04/20 00:00:00.00	41.46	0.09	7.91	0.00
2020/04/20 01:00:00.00	43.80	0.09	7.93	0.00
2020/04/20 02:00:00.00	43.49	0.08	7.95	0.00
2020/04/20 03:00:00.00	36.99	0.08	7.97	0.00
2020/04/20 04:00:00.00	36.71	0.09	7.99	0.00
2020/04/20 05:00:00.00	31.08	0.09	8.00	0.00
2020/04/20 06:00:00.00	31.25	0.08	8.02	0.00
2020/04/20 07:00:00.00	34.44	0.08	8.01	0.00
2020/04/20 08:00:00.00	34.40	0.08	8.01	0.00
2020/04/20 09:00:00.00	33.53	0.08	7.75	4.22
2020/04/20 10:00:00.00	34.79	0.10	7.56	6.70
2020/04/20 11:00:00.00	58.98	0.10	7.53	6.27
2020/04/20 12:00:00.00	58.57	0.10	7.50	5.06
2020/04/20 13:00:00.00	50.62	0.09	7.49	4.32
2020/04/20 14:00:00.00	50.69	0.09	7.46	5.04
2020/04/20 15:00:00.00	52.16	0.09	7.45	5.50
2020/04/20 16:00:00.00	52.54	0.09	7.40	6.75
2020/04/20 17:00:00.00	59.62	0.09	7.43	3.39
2020/04/20 18:00:00.00	59.43	0.11	7.52	0.97
2020/04/20 19:00:00.00	56.16	0.12	7.55	3.29
2020/04/20 20:00:00.00	55.89	0.10	7.50	4.57
2020/04/20 21:00:00.00	50.98	0.09	7.47	4.08
2020/04/20 22:00:00.00	51.48	0.13	7.47	7.20
2020/04/20 23:00:00.00	60.34	0.15	7.50	7.84
最大值	60.34	0.15	8.02	7.84
最小值	31.08	0.08	7.40	0.00
平均值	46.64	0.10	7.68	3.13
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				