北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/04/21 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/04/21 00:00:00.00	59.57	0.14	7.47	7.64
2020/04/21 01:00:00.00	43.62	0.14	7.45	7.53
2020/04/21 02:00:00.00	44.82	0.21	7.49	6.92
2020/04/21 03:00:00.00	70.16	0.23	7.50	6.29
2020/04/21 04:00:00.00	68.58	0.15	7.50	3.66
2020/04/21 05:00:00.00	35.30	0.13	7.56	1.13
2020/04/21 06:00:00.00	35.37	0.12	7.62	2.47
2020/04/21 07:00:00.00	25.63	0.12	7.51	7.64
2020/04/21 08:00:00.00	26.36	0.12	7.49	7.05
2020/04/21 09:00:00.00	40.53	0.12	7.52	2.43
2020/04/21 10:00:00.00	40.47	0.08	7.60	0.65
2020/04/21 11:00:00.00	39.17	0.07	7.66	0.20
2020/04/21 12:00:00.00	39.44	0.07	7.71	0.04
2020/04/21 13:00:00.00	44.80	0.07	7.75	0.01
2020/04/21 14:00:00.00	45.45	0.07	7.79	0.00
2020/04/21 15:00:00.00	58.34	0.08	7.82	0.00
2020/04/21 16:00:00.00	58.30	0.06	7.83	0.52
2020/04/21 17:00:00.00	57.53	0.06	7.68	5.02
2020/04/21 18:00:00.00	56.58	0.07	7.55	7.48
2020/04/21 19:00:00.00	39.44	0.07	7.52	8.53
2020/04/21 20:00:00.00	39.19	0.09	7.50	9.54
2020/04/21 21:00:00.00	34.62	0.10	7.48	8.55
2020/04/21 22:00:00.00	37.24	0.25	7.50	4.42
2020/04/21 23:00:00.00	84.88	0.29	7.57	1.29
最大值	84.88	0.29	7.83	9.54
最小值	25.63	0.06	7.45	0.00
平均值	46.89	0.12	7.59	4.13
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				