北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/04/24 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/04/24 00:00:00.00	78.70	0.30	7.53	0.27
2020/04/24 01:00:00.00	39.08	0.20	7.62	0.07
2020/04/24 02:00:00.00	38.85	0.20	7.70	0.00
2020/04/24 03:00:00.00	34.17	0.21	7.76	0.00
2020/04/24 04:00:00.00	34.08	0.20	7.81	0.00
2020/04/24 05:00:00.00	32.35	0.20	7.84	0.00
2020/04/24 06:00:00.00	33.07	0.25	7.85	0.00
2020/04/24 07:00:00.00	46.08	0.27	7.84	0.03
2020/04/24 08:00:00.00	46.76	0.30	7.79	1.03
2020/04/24 09:00:00.00	60.25	0.31	7.52	6.16
2020/04/24 10:00:00.00	60.10	0.22	7.38	6.40
2020/04/24 11:00:00.00	56.98	0.19	7.29	6.04
2020/04/24 12:00:00.00	61.26	0.67	7.24	5.66
2020/04/24 13:00:00.00	142.95	0.82	7.26	6.09
2020/04/24 14:00:00.00	138.79	0.32	7.31	3.36
2020/04/24 15:00:00.00	55.89	0.16	7.38	0.85
2020/04/24 16:00:00.00	55.99	0.15	7.48	0.23
2020/04/24 17:00:00.00	58.07	0.15	7.55	0.01
2020/04/24 18:00:00.00	58.74	0.19	7.53	2.02
2020/04/24 19:00:00.00	72.25	0.21	7.41	5.00
2020/04/24 20:00:00.00	71.85	0.17	7.37	5.58
2020/04/24 21:00:00.00	64.16	0.15	7.35	6.65
2020/04/24 22:00:00.00	69.03	0.71	7.36	6.75
2020/04/24 23:00:00.00	160.40	0.89	7.43	6.85

最大值	160.40	0.89	7.85	6.85
最小值	32.35	0.15	7.24	0.00
平均值	65.41	0.31	7.52	2.88
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				