北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/04/26 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/04/26 00:00:00.00	48.26	0.09	7.60	3.99
2020/04/26 01:00:00.00	36.17	0.09	7.62	3.48
2020/04/26 02:00:00.00	36.42	0.09	7.68	0.88
2020/04/26 03:00:00.00	41.17	0.09	7.79	0.00
2020/04/26 04:00:00.00	40.73	0.09	7.89	0.00
2020/04/26 05:00:00.00	32.53	0.09	7.96	0.00
2020/04/26 06:00:00.00	32.57	0.09	8.02	0.00
2020/04/26 07:00:00.00	33.17	0.09	7.97	1.25
2020/04/26 08:00:00.00	33.63	0.08	7.92	0.45
2020/04/26 09:00:00.00	42.08	0.07	7.96	0.06
2020/04/26 10:00:00.00	42.14	0.06	8.01	0.01
2020/04/26 11:00:00.00	43.35	0.05	8.04	0.00
2020/04/26 12:00:00.00	43.42	0.05	8.08	0.00
2020/04/26 13:00:00.00	44.71	0.05	8.11	0.28
2020/04/26 14:00:00.00	45.63	0.05	7.88	5.22
2020/04/26 15:00:00.00	65.52	0.05	7.70	6.37
2020/04/26 16:00:00.00	65.18	0.05	7.66	6.95
2020/04/26 17:00:00.00	57.62	0.05	7.64	6.75
2020/04/26 18:00:00.00	57.08	0.06	7.65	2.83
2020/04/26 19:00:00.00	45.98	0.07	7.74	0.64
2020/04/26 20:00:00.00	46.53	0.06	7.83	0.17
2020/04/26 21:00:00.00	58.16	0.06	7.91	0.01
2020/04/26 22:00:00.00	57.76	0.06	7.98	0.00
2020/04/26 23:00:00.00	49.53	0.06	8.03	0.00
最大值	65.52	0.09	8.11	6.95
最小值	32.53	0.05	7.60	0.00
平均值	45.81	0.07	7.86	1.64
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				