北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/04/27 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/04/27 00:00:00.00	49.16	0.06	8.08	0.00
2020/04/27 01:00:00.00	41.62	0.06	8.12	0.00
2020/04/27 02:00:00.00	41.58	0.06	8.15	0.00
2020/04/27 03:00:00.00	40.71	0.07	8.19	0.00
2020/04/27 04:00:00.00	40.30	0.08	8.21	0.00
2020/04/27 05:00:00.00	31.81	0.08	8.23	0.00
2020/04/27 06:00:00.00	31.91	0.07	8.25	0.00
2020/04/27 07:00:00.00	33.81	0.07	8.26	0.00
2020/04/27 08:00:00.00	33.63	0.06	8.18	2.72
2020/04/27 09:00:00.00	30.17	0.06	7.77	7.57
2020/04/27 10:00:00.00	30.70	0.06	7.66	7.82
2020/04/27 11:00:00.00	41.44	0.06	7.61	7.73
2020/04/27 12:00:00.00	42.20	0.07	7.59	6.70
2020/04/27 13:00:00.00	56.71	0.07	7.57	6.43
2020/04/27 14:00:00.00	55.85	0.07	7.56	6.77
2020/04/27 15:00:00.00	39.53	0.07	7.55	7.37
2020/04/27 16:00:00.00	40.54	0.06	7.54	6.82
2020/04/27 17:00:00.00	59.43	0.06	7.57	2.32
2020/04/27 18:00:00.00	59.43	0.06	7.56	5.60
2020/04/27 19:00:00.00	59.25	0.07	7.56	7.30
2020/04/27 20:00:00.00	60.10	0.08	7.56	7.39
2020/04/27 21:00:00.00	75.25	0.08	7.57	7.11
2020/04/27 22:00:00.00	74.49	0.07	7.57	7.22
2020/04/27 23:00:00.00	60.43	0.07	7.58	4.58
最大值	75.25	0.08	8.26	7.82
最小值	30.17	0.06	7.54	0.00
平均值	47.09	0.07	7.81	4.23
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				