北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/04/28 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/04/28 00:00:00.00	60.40	0.08	7.65	0.49
2020/04/28 01:00:00.00	59.80	0.08	7.76	0.00
2020/04/28 02:00:00.00	59.04	0.08	7.84	0.00
2020/04/28 03:00:00.00	43.53	0.08	7.91	0.00
2020/04/28 04:00:00.00	43.90	0.08	7.96	0.00
2020/04/28 05:00:00.00	50.71	0.07	8.01	0.00
2020/04/28 06:00:00.00	50.41	0.07	8.05	0.00
2020/04/28 07:00:00.00	44.62	0.07	8.07	0.26
2020/04/28 08:00:00.00	44.72	0.07	7.76	5.34
2020/04/28 09:00:00.00	46.71	0.07	7.69	1.45
2020/04/28 10:00:00.00	48.68	0.06	7.76	0.28
2020/04/28 11:00:00.00	86.70	0.06	7.82	0.08
2020/04/28 12:00:00.00	85.58	0.06	7.86	0.00
2020/04/28 13:00:00.00	63.16	0.07	7.89	0.00
2020/04/28 14:00:00.00	62.84	0.05	7.90	0.30
2020/04/28 15:00:00.00	56.16	0.04	7.70	5.42
2020/04/28 16:00:00.00	56.63	0.07	7.54	7.26
2020/04/28 17:00:00.00	66.16	0.07	7.47	7.56
2020/04/28 18:00:00.00	75.80	0.48	7.45	7.32
2020/04/28 19:00:00.00	273.91	0.61	7.46	7.03
2020/04/28 20:00:00.00	263.82	0.23	7.46	6.95
2020/04/28 21:00:00.00	73.34	0.11	7.45	6.79
2020/04/28 22:00:00.00	74.65	0.13	7.43	6.50
2020/04/28 23:00:00.00	99.88	0.13	7.43	6.98
最大值	273.91	0.61	8.07	7.56
最小值	43.53	0.04	7.43	0.00
平均值	78.80	0.12	7.72	2.92
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				