北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/05/01 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/05/01 00:00:00.00	70.92	0.09	7.65	0.07
2020/05/01 01:00:00.00	57.71	0.09	7.74	0.00
2020/05/01 02:00:00.00	57.51	0.09	7.82	0.00
2020/05/01 03:00:00.00	53.89	0.10	7.88	0.00
2020/05/01 04:00:00.00	53.78	0.10	7.94	0.00
2020/05/01 05:00:00.00	51.71	0.10	7.99	0.00
2020/05/01 06:00:00.00	51.72	0.08	8.03	0.00
2020/05/01 07:00:00.00	51.89	0.07	7.86	4.12
2020/05/01 08:00:00.00	52.11	0.06	7.60	2.41
2020/05/01 09:00:00.00	56.34	0.06	7.57	4.07
2020/05/01 10:00:00.00	55.90	0.05	7.47	7.53
2020/05/01 11:00:00.00	47.44	0.05	7.45	8.07
2020/05/01 12:00:00.00	49.69	0.09	7.43	8.52
2020/05/01 13:00:00.00	91.97	0.11	7.44	7.79
2020/05/01 14:00:00.00	90.93	0.10	7.45	7.28
2020/05/01 15:00:00.00	70.98	0.09	7.43	7.11
2020/05/01 16:00:00.00	76.69	0.39	7.44	5.76
2020/05/01 17:00:00.00	203.20	0.48	7.48	1.52
2020/05/01 18:00:00.00	197.48	0.36	7.53	0.24
2020/05/01 19:00:00.00	74.88	0.33	7.58	0.06
2020/05/01 20:00:00.00	74.13	0.27	7.62	0.01
2020/05/01 21:00:00.00	57.80	0.25	7.66	0.00
2020/05/01 22:00:00.00	57.97	0.19	7.68	0.00
2020/05/01 23:00:00.00	61.71	0.17	7.70	0.00
最大值	203.20	0.48	8.03	8.52
最小值	47.44	0.05	7.43	0.00
平均值	73.68	0.16	7.64	2.69
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				