北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/05/03 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/05/03 00:00:00.00	46.37	0.04	7.96	0.00
2020/05/03 01:00:00.00	60.16	0.04	8.00	0.00
2020/05/03 02:00:00.00	59.44	0.04	8.03	0.00
2020/05/03 03:00:00.00	45.98	0.04	8.05	0.00
2020/05/03 04:00:00.00	46.07	0.04	8.07	0.00
2020/05/03 05:00:00.00	47.62	0.04	8.09	0.00
2020/05/03 06:00:00.00	48.03	0.03	8.10	0.00
2020/05/03 07:00:00.00	55.53	0.03	8.11	0.00
2020/05/03 08:00:00.00	55.07	0.05	8.12	0.00
2020/05/03 09:00:00.00	46.17	0.05	8.05	1.87
2020/05/03 10:00:00.00	46.70	0.06	7.60	7.21
2020/05/03 11:00:00.00	56.89	0.06	7.47	7.87
2020/05/03 12:00:00.00	58.01	0.08	7.44	7.61
2020/05/03 13:00:00.00	79.52	0.09	7.43	6.96
2020/05/03 14:00:00.00	79.06	0.09	7.42	7.68
2020/05/03 15:00:00.00	70.16	0.10	7.43	7.65
2020/05/03 16:00:00.00	69.59	0.11	7.46	3.30
2020/05/03 17:00:00.00	58.71	0.12	7.55	0.69
2020/05/03 18:00:00.00	58.60	0.09	7.65	0.18
2020/05/03 19:00:00.00	56.44	0.08	7.73	0.06
2020/05/03 20:00:00.00	56.33	0.07	7.80	0.00
2020/05/03 21:00:00.00	54.35	0.07	7.84	0.00
2020/05/03 22:00:00.00	54.77	0.06	7.89	0.00
2020/05/03 23:00:00.00	62.80	0.06	7.92	0.00
最大值	79.52	0.12	8.12	7.87
最小值	45.98	0.03	7.42	0.00
平均值	57.18	0.06	7.80	2.13
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				