北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/05/07 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/05/07 00:00:00.00	53.35	0.07	7.50	6.52
2020/05/07 01:00:00.00	43.71	0.07	7.49	6.18
2020/05/07 02:00:00.00	44.11	0.07	7.48	6.17
2020/05/07 03:00:00.00	51.35	0.07	7.48	6.12
2020/05/07 04:00:00.00	51.20	0.07	7.48	5.90
2020/05/07 05:00:00.00	48.53	0.07	7.49	3.65
2020/05/07 06:00:00.00	48.38	0.07	7.55	3.06
2020/05/07 07:00:00.00	45.62	0.07	7.49	7.02
2020/05/07 08:00:00.00	45.93	0.06	7.49	6.54
2020/05/07 09:00:00.00	51.62	0.06	7.51	1.85
2020/05/07 10:00:00.00	51.42	0.08	7.60	0.41
2020/05/07 11:00:00.00	47.80	0.08	7.67	0.14
2020/05/07 12:00:00.00	47.53	0.07	7.73	0.01
2020/05/07 13:00:00.00	42.53	0.07	7.78	0.00
2020/05/07 14:00:00.00	42.62	0.07	7.82	0.00
2020/05/07 15:00:00.00	44.17	0.07	7.85	0.00
2020/05/07 16:00:00.00	44.50	0.07	7.88	0.00
2020/05/07 17:00:00.00	50.44	0.07	7.91	0.00
2020/05/07 18:00:00.00	49.95	0.08	7.80	3.55
2020/05/07 19:00:00.00	41.17	0.09	7.55	7.12
2020/05/07 20:00:00.00	41.92	0.08	7.49	7.17
2020/05/07 21:00:00.00	54.98	0.07	7.42	7.70
2020/05/07 22:00:00.00	63.01	0.50	7.41	7.48
2020/05/07 23:00:00.00	227.10	0.64	7.43	7.56
最大值	227.10	0.64	7.91	7.70
最小值	41.17	0.06	7.41	0.00
平均值	55.54	0.11	7.60	3.92
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				