北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/05/08 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/05/08 00:00:00.00	225.04	0.49	7.38	7.21
2020/05/08 01:00:00.00	183.66	0.45	7.40	2.86
2020/05/08 02:00:00.00	178.50	0.23	7.50	0.26
2020/05/08 03:00:00.00	78.06	0.17	7.57	0.00
2020/05/08 04:00:00.00	77.95	0.16	7.63	0.00
2020/05/08 05:00:00.00	75.79	0.15	7.68	0.00
2020/05/08 06:00:00.00	75.24	0.16	7.72	0.00
2020/05/08 07:00:00.00	65.25	0.17	7.74	0.20
2020/05/08 08:00:00.00	65.43	0.19	7.57	4.61
2020/05/08 09:00:00.00	68.70	0.20	7.55	2.40
2020/05/08 10:00:00.00	67.77	0.12	7.47	7.15
2020/05/08 11:00:00.00	50.53	0.10	7.41	8.19
2020/05/08 12:00:00.00	51.03	0.11	7.40	8.13
2020/05/08 13:00:00.00	60.34	0.12	7.41	8.14
2020/05/08 14:00:00.00	60.36	0.11	7.42	8.13
2020/05/08 15:00:00.00	60.71	0.11	7.43	3.80
2020/05/08 16:00:00.00	60.02	0.09	7.50	1.05
2020/05/08 17:00:00.00	47.44	0.09	7.47	5.63
2020/05/08 18:00:00.00	47.63	0.09	7.44	7.99
2020/05/08 19:00:00.00	51.16	0.09	7.39	8.43
2020/05/08 20:00:00.00	52.95	0.21	7.41	8.50
2020/05/08 21:00:00.00	84.43	0.25	7.43	8.04
2020/05/08 22:00:00.00	82.40	0.14	7.43	5.86
2020/05/08 23:00:00.00	46.35	0.10	7.47	1.35
最大值	225.04	0.49	7.74	8.50
最小值	46.35	0.09	7.38	0.00
平均值	79.87	0.17	7.49	4.50
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				