北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/05/09 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/05/09 00:00:00.00	46.66	0.12	7.58	0.08
2020/05/09 01:00:00.00	52.25	0.13	7.64	0.00
2020/05/09 02:00:00.00	52.11	0.15	7.69	0.00
2020/05/09 03:00:00.00	49.44	0.15	7.73	0.00
2020/05/09 04:00:00.00	49.55	0.17	7.76	0.00
2020/05/09 05:00:00.00	51.62	0.18	7.78	0.00
2020/05/09 06:00:00.00	51.29	0.18	7.79	0.32
2020/05/09 07:00:00.00	45.53	0.18	7.69	5.02
2020/05/09 08:00:00.00	45.99	0.20	7.47	8.59
2020/05/09 09:00:00.00	55.62	0.21	7.46	3.58
2020/05/09 10:00:00.00	55.38	0.15	7.45	7.60
2020/05/09 11:00:00.00	50.62	0.13	7.44	8.61
2020/05/09 12:00:00.00	50.74	0.10	7.42	9.24
2020/05/09 13:00:00.00	53.25	0.09	7.39	9.76
2020/05/09 14:00:00.00	54.10	0.09	7.40	6.38
2020/05/09 15:00:00.00	71.61	0.09	7.44	1.63
2020/05/09 16:00:00.00	71.02	0.08	7.54	0.37
2020/05/09 17:00:00.00	59.07	0.08	7.60	1.22
2020/05/09 18:00:00.00	59.02	0.09	7.46	7.72
2020/05/09 19:00:00.00	57.89	0.09	7.43	8.61
2020/05/09 20:00:00.00	61.17	0.17	7.42	8.51
2020/05/09 21:00:00.00	124.96	0.19	7.44	8.44
2020/05/09 22:00:00.00	121.34	0.11	7.45	7.70
2020/05/09 23:00:00.00	49.62	0.09	7.46	2.86
最大值	124.96	0.21	7.79	9.76
最小值	45.53	0.08	7.39	0.00
平均值	59.99	0.13	7.54	4.43
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				