北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/05/10 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/05/10 00:00:00.00	49.24	0.11	7.55	0.60
2020/05/10 01:00:00.00	41.89	0.11	7.63	0.20
2020/05/10 02:00:00.00	41.87	0.10	7.70	0.01
2020/05/10 03:00:00.00	41.44	0.10	7.75	0.00
2020/05/10 04:00:00.00	41.64	0.12	7.78	0.00
2020/05/10 05:00:00.00	45.53	0.13	7.81	0.00
2020/05/10 06:00:00.00	45.01	0.17	7.79	1.54
2020/05/10 07:00:00.00	35.44	0.18	7.51	8.07
2020/05/10 08:00:00.00	36.98	0.13	7.44	6.57
2020/05/10 09:00:00.00	66.80	0.12	7.46	1.79
2020/05/10 10:00:00.00	66.74	0.10	7.55	0.26
2020/05/10 11:00:00.00	65.70	0.09	7.62	0.07
2020/05/10 12:00:00.00	65.19	0.07	7.68	0.02
2020/05/10 13:00:00.00	55.44	0.07	7.72	0.00
2020/05/10 14:00:00.00	55.55	0.12	7.75	0.00
2020/05/10 15:00:00.00	57.71	0.14	7.78	0.00
2020/05/10 16:00:00.00	58.08	0.20	7.80	0.00
2020/05/10 17:00:00.00	65.16	0.22	7.82	0.06
2020/05/10 18:00:00.00	64.88	0.27	7.59	6.53
2020/05/10 19:00:00.00	59.62	0.28	7.45	9.12
2020/05/10 20:00:00.00	60.49	0.15	7.42	9.67
2020/05/10 21:00:00.00	76.52	0.10	7.39	9.90
2020/05/10 22:00:00.00	80.01	0.20	7.35	9.74
2020/05/10 23:00:00.00	140.59	0.23	7.37	9.85
最大值	140.59	0.28	7.82	9.90
最小值	35.44	0.07	7.35	0.00
平均值	59.06	0.15	7.61	3.08
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				