北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/05/11 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/05/11 00:00:00.00	138.25	0.16	7.40	9.77
2020/05/11 01:00:00.00	96.69	0.13	7.39	9.75
2020/05/11 02:00:00.00	95.10	0.12	7.41	8.11
2020/05/11 03:00:00.00	66.80	0.12	7.44	2.76
2020/05/11 04:00:00.00	66.17	0.12	7.53	0.60
2020/05/11 05:00:00.00	54.80	0.12	7.63	0.08
2020/05/11 06:00:00.00	54.66	0.14	7.69	0.00
2020/05/11 07:00:00.00	51.98	0.15	7.74	0.00
2020/05/11 08:00:00.00	52.24	0.16	7.77	0.00
2020/05/11 09:00:00.00	57.34	0.17	7.78	0.00
2020/05/11 10:00:00.00	57.47	0.16	7.73	0.76
2020/05/11 11:00:00.00	59.80	0.16	7.72	0.19
2020/05/11 12:00:00.00	59.58	0.14	7.74	0.01
2020/05/11 13:00:00.00	55.44	0.14	7.75	0.00
2020/05/11 14:00:00.00	55.88	0.15	7.77	0.00
2020/05/11 15:00:00.00	64.52	0.16	7.79	0.00
2020/05/11 16:00:00.00	63.94	0.22	7.83	0.00
2020/05/11 17:00:00.00	52.80	0.24	7.84	0.26
2020/05/11 18:00:00.00	52.85	0.28	7.60	5.67
2020/05/11 19:00:00.00	53.80	0.29	7.46	6.68
2020/05/11 20:00:00.00	53.96	0.12	7.45	7.07
2020/05/11 21:00:00.00	57.07	0.06	7.44	6.92
2020/05/11 22:00:00.00	57.74	0.05	7.44	6.20
2020/05/11 23:00:00.00	70.34	0.04	7.47	1.87
最大值	138.25	0.29	7.84	9.77
最小值	51.98	0.04	7.39	0.00
平均值	64.55	0.15	7.62	2.78
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				