北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/05/12 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/05/12 00:00:00.00	69.74	0.08	7.58	0.05
2020/05/12 01:00:00.00	58.71	0.09	7.67	0.00
2020/05/12 02:00:00.00	58.86	0.11	7.74	0.00
2020/05/12 03:00:00.00	61.71	0.12	7.78	0.00
2020/05/12 04:00:00.00	61.32	0.15	7.83	0.00
2020/05/12 05:00:00.00	54.44	0.16	7.85	0.00
2020/05/12 06:00:00.00	54.11	0.19	7.87	0.00
2020/05/12 07:00:00.00	47.44	0.20	7.87	0.07
2020/05/12 08:00:00.00	47.44	0.21	7.72	2.69
2020/05/12 09:00:00.00	47.44	0.21	7.63	0.83
2020/05/12 10:00:00.00	47.44	0.13	7.70	0.20
2020/05/12 11:00:00.00	47.44	0.11	7.74	0.06
2020/05/12 12:00:00.00	56.99	0.12	7.77	0.00
2020/05/12 13:00:00.00	57.71	0.12	7.80	0.00
2020/05/12 14:00:00.00	56.74	0.15	7.67	4.78
2020/05/12 15:00:00.00	37.99	0.16	7.50	5.65
2020/05/12 16:00:00.00	39.31	0.12	7.44	6.37
2020/05/12 17:00:00.00	63.80	0.11	7.36	8.18
2020/05/12 18:00:00.00	67.78	0.50	7.37	7.89
2020/05/12 19:00:00.00	142.95	0.62	7.37	6.69
2020/05/12 20:00:00.00	140.58	0.40	7.40	5.85
2020/05/12 21:00:00.00	96.79	0.34	7.42	5.55
2020/05/12 22:00:00.00	95.25	0.27	7.43	5.40
2020/05/12 23:00:00.00	67.61	0.26	7.46	2.42
最大值	142.95	0.62	7.87	8.18
最小值	37.99	0.08	7.36	0.00
平均值	65.81	0.21	7.62	2.61
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				