北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/05/14 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/05/14 00:00:00.00	54.93	0.27	7.41	6.46
2020/05/14 01:00:00.00	112.60	0.27	7.50	1.18
2020/05/14 02:00:00.00	109.65	0.24	7.60	0.07
2020/05/14 03:00:00.00	50.07	0.23	7.66	0.00
2020/05/14 04:00:00.00	51.34	0.42	7.71	0.00
2020/05/14 05:00:00.00	76.25	0.47	7.76	0.00
2020/05/14 06:00:00.00	75.58	0.41	7.77	1.16
2020/05/14 07:00:00.00	63.16	0.39	7.62	1.69
2020/05/14 08:00:00.00	61.94	0.27	7.63	0.01
2020/05/14 09:00:00.00	38.71	0.23	7.69	0.00
2020/05/14 10:00:00.00	40.34	0.44	7.74	0.00
2020/05/14 11:00:00.00	70.61	0.51	7.82	0.00
2020/05/14 12:00:00.00	69.90	0.46	7.87	0.00
2020/05/14 13:00:00.00	56.62	0.44	7.91	0.00
2020/05/14 14:00:00.00	56.44	0.39	7.95	0.00
2020/05/14 15:00:00.00	53.25	0.37	7.98	0.00
2020/05/14 16:00:00.00	53.12	0.35	8.01	0.00
2020/05/14 17:00:00.00	50.71	0.34	7.99	1.45
2020/05/14 18:00:00.00	50.53	0.27	7.64	7.30
2020/05/14 19:00:00.00	47.26	0.25	7.55	7.97
2020/05/14 20:00:00.00	46.55	0.20	7.53	7.99
2020/05/14 21:00:00.00	33.81	0.18	7.53	6.77
2020/05/14 22:00:00.00	34.08	0.22	7.52	6.17
2020/05/14 23:00:00.00	38.99	0.23	7.53	4.96
最大值	112.60	0.51	8.01	7.99
最小值	33.81	0.18	7.41	0.00
平均值	58.18	0.33	7.70	2.22
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				