北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/05/15 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/05/15 00:00:00.00	38.92	0.23	7.54	4.64
2020/05/15 01:00:00.00	37.81	0.23	7.54	4.45
2020/05/15 02:00:00.00	37.96	0.19	7.55	4.62
2020/05/15 03:00:00.00	40.71	0.18	7.54	4.75
2020/05/15 04:00:00.00	40.48	0.19	7.54	4.88
2020/05/15 05:00:00.00	36.35	0.19	7.54	4.48
2020/05/15 06:00:00.00	36.27	0.19	7.53	5.53
2020/05/15 07:00:00.00	34.72	0.19	7.51	8.33
2020/05/15 08:00:00.00	34.88	0.20	7.53	6.93
2020/05/15 09:00:00.00	38.17	0.20	7.56	1.77
2020/05/15 10:00:00.00	38.74	0.25	7.65	0.27
2020/05/15 11:00:00.00	49.98	0.27	7.73	0.11
2020/05/15 12:00:00.00	49.94	0.23	7.79	0.07
2020/05/15 13:00:00.00	48.98	0.22	7.83	0.07
2020/05/15 14:00:00.00	49.69	0.26	7.69	4.59
2020/05/15 15:00:00.00	64.16	0.27	7.44	8.26
2020/05/15 16:00:00.00	67.54	0.64	7.49	6.54
2020/05/15 17:00:00.00	135.32	0.76	7.51	8.19
2020/05/15 18:00:00.00	135.39	0.59	7.54	8.33
2020/05/15 19:00:00.00	136.86	0.54	7.59	8.27
2020/05/15 20:00:00.00	132.06	0.35	7.60	8.31
2020/05/15 21:00:00.00	40.80	0.29	7.61	8.27
2020/05/15 22:00:00.00	40.67	1.16	7.59	8.41
2020/05/15 23:00:00.00	37.99	1.43	7.62	2.31
最大值	136.86	1.43	7.83	8.41
最小值	34.72	0.18	7.44	0.07
平均值	58.52	0.39	7.59	5.10
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				