北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/05/16 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/05/16 00:00:00.00	38.43	1.64	7.70	0.11
2020/05/16 01:00:00.00	46.89	1.70	7.78	0.00
2020/05/16 02:00:00.00	46.39	1.65	7.84	0.00
2020/05/16 03:00:00.00	36.81	1.64	7.90	0.00
2020/05/16 04:00:00.00	36.86	1.58	7.94	0.00
2020/05/16 05:00:00.00	37.81	1.54	7.98	0.00
2020/05/16 06:00:00.00	37.17	1.50	8.01	0.00
2020/05/16 07:00:00.00	25.99	1.48	8.03	0.00
2020/05/16 08:00:00.00	26.31	1.45	8.05	0.00
2020/05/16 09:00:00.00	32.08	1.45	8.07	0.00
2020/05/16 10:00:00.00	32.26	1.43	8.03	1.93
2020/05/16 11:00:00.00	35.35	1.43	7.65	7.37
2020/05/16 12:00:00.00	35.34	1.13	7.61	6.51
2020/05/16 13:00:00.00	35.17	1.04	7.60	6.06
2020/05/16 14:00:00.00	35.38	1.60	7.64	1.80
2020/05/16 15:00:00.00	39.35	1.78	8.01	5.07
2020/05/16 16:00:00.00	38.74	1.14	8.25	8.13
2020/05/16 17:00:00.00	27.72	0.95	8.22	2.94
2020/05/16 18:00:00.00	27.50	1.62	7.87	7.25
2020/05/16 19:00:00.00	23.45	1.82	7.57	1.78
2020/05/16 20:00:00.00	25.50	2.68	7.64	0.21
2020/05/16 21:00:00.00	60.89	2.93	7.72	0.11
2020/05/16 22:00:00.00	60.02	2.80	7.79	0.02
2020/05/16 23:00:00.00	45.08	2.76	7.84	0.00
最大值	60.89	2.93	8.25	8.13
最小值	23.45	0.95	7.57	0.00
平均值	36.94	1.70	7.86	2.05
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				