北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/06/01 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/06/01 00:00:00.00	40.54	0.11	8.11	0.01
2020/06/01 01:00:00.00	27.32	0.10	8.13	0.00
2020/06/01 02:00:00.00	27.58	0.11	8.14	0.00
2020/06/01 03:00:00.00	32.17	0.11	8.15	0.00
2020/06/01 04:00:00.00	32.03	0.10	8.16	0.00
2020/06/01 05:00:00.00	29.69	0.10	8.17	0.00
2020/06/01 06:00:00.00	29.41	0.10	8.06	2.22
2020/06/01 07:00:00.00	24.56	0.10	7.62	5.32
2020/06/01 08:00:00.00	25.90	0.24	7.54	2.27
2020/06/01 09:00:00.00	50.63	0.28	7.60	1.30
2020/06/01 10:00:00.00	50.85	0.15	7.56	2.40
2020/06/01 11:00:00.00	54.63	0.11	7.52	2.09
2020/06/01 12:00:00.00	54.50	0.11	7.52	2.07
2020/06/01 13:00:00.00	52.16	0.11	7.54	1.40
2020/06/01 14:00:00.00	52.06	0.09	7.62	0.00
2020/06/01 15:00:00.00	50.44	0.09	7.68	0.00
2020/06/01 16:00:00.00	50.48	0.14	7.71	0.00
2020/06/01 17:00:00.00	51.11	0.15	7.70	0.00
2020/06/01 18:00:00.00	50.40	0.24	7.69	0.00
2020/06/01 19:00:00.00	37.69	0.27	7.74	0.00
2020/06/01 20:00:00.00	37.85	0.31	7.78	0.62
2020/06/01 21:00:00.00	40.54	0.33	7.61	4.03
2020/06/01 22:00:00.00	40.47	0.17	7.53	4.09
2020/06/01 23:00:00.00	39.12	0.12	7.53	4.12

最大值	54.63	0.33	8.17	5.32
最小值	24.56	0.09	7.52	0.00
平均值	40.92	0.16	7.77	1.33
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				