北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/06/02 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/06/02 00:00:00.00	39.68	0.11	7.55	4.03
2020/06/02 01:00:00.00	49.11	0.11	7.58	5.88
2020/06/02 02:00:00.00	48.67	0.12	7.62	6.42
2020/06/02 03:00:00.00	41.31	0.12	7.64	4.72
2020/06/02 04:00:00.00	40.42	0.11	7.65	2.32
2020/06/02 05:00:00.00	25.51	0.10	7.73	0.13
2020/06/02 06:00:00.00	26.09	0.11	7.80	0.03
2020/06/02 07:00:00.00	36.36	0.11	7.84	0.00
2020/06/02 08:00:00.00	36.40	0.10	7.87	0.02
2020/06/02 09:00:00.00	37.12	0.10	7.88	0.00
2020/06/02 10:00:00.00	37.43	0.09	7.88	0.00
2020/06/02 11:00:00.00	43.21	0.08	7.85	0.00
2020/06/02 12:00:00.00	43.32	0.09	7.82	0.00
2020/06/02 13:00:00.00	45.30	0.09	7.79	0.00
2020/06/02 14:00:00.00	45.54	0.11	7.74	0.00
2020/06/02 15:00:00.00	49.97	0.11	7.70	0.00
2020/06/02 16:00:00.00	49.66	0.14	7.67	0.00
2020/06/02 17:00:00.00	44.07	0.15	7.66	0.00
2020/06/02 18:00:00.00	43.96	0.18	7.65	0.00
2020/06/02 19:00:00.00	41.97	0.19	7.65	0.00
2020/06/02 20:00:00.00	42.16	0.15	7.63	0.00
2020/06/02 21:00:00.00	45.59	0.14	7.62	4.38
2020/06/02 22:00:00.00	49.83	0.17	7.65	6.67
2020/06/02 23:00:00.00	122.30	0.18	7.67	6.24

最大值	122.30	0.19	7.88	6.67
最小值	25.51	0.08	7.55	0.00
平均值	45.21	0.12	7.71	1.70
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				