北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/06/03 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/06/03 00:00:00.00	118.06	0.13	7.68	5.86
2020/06/03 01:00:00.00	45.59	0.12	7.68	6.00
2020/06/03 02:00:00.00	45.55	0.11	7.68	5.59
2020/06/03 03:00:00.00	44.83	0.11	7.68	5.18
2020/06/03 04:00:00.00	44.43	0.10	7.67	5.72
2020/06/03 05:00:00.00	37.69	0.10	7.67	3.46
2020/06/03 06:00:00.00	38.36	0.11	7.71	3.04
2020/06/03 07:00:00.00	50.16	0.12	7.68	3.97
2020/06/03 08:00:00.00	51.04	0.16	7.70	0.09
2020/06/03 09:00:00.00	66.62	0.17	7.76	0.00
2020/06/03 10:00:00.00	66.44	0.15	7.80	0.00
2020/06/03 11:00:00.00	63.10	0.15	7.84	0.00
2020/06/03 12:00:00.00	62.98	0.13	7.86	0.00
2020/06/03 13:00:00.00	60.82	0.12	7.86	0.00
2020/06/03 14:00:00.00	60.24	0.12	7.85	0.00
2020/06/03 15:00:00.00	50.16	0.12	7.85	0.00
2020/06/03 16:00:00.00	49.94	0.12	7.84	0.00
2020/06/03 17:00:00.00	46.07	0.12	7.83	0.01
2020/06/03 18:00:00.00	46.18	0.17	7.83	0.00
2020/06/03 19:00:00.00	48.25	0.19	7.83	0.00
2020/06/03 20:00:00.00	48.23	0.18	7.76	2.56
2020/06/03 21:00:00.00	47.78	0.18	7.72	0.30
2020/06/03 22:00:00.00	48.28	0.15	7.78	0.03
2020/06/03 23:00:00.00	57.87	0.14	7.82	0.00

最大值	118.06	0.19	7.86	6.00
最小值	37.69	0.10	7.67	0.00
平均值	54.11	0.14	7.77	1.74
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				