北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/06/04 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

| 时间 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | pH | 流量(m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| 2020/06/04 00:00:00.00 | 57.11 | 0.17 | 7.86 | 0.00 |
| 2020/06/04 01:00:00.00 | 42.26 | 0.18 | 7.89 | 0.00 |
| 2020/06/04 02:00:00.00 | 42.24 | 0.20 | 7.92 | 0.00 |
| 2020/06/04 03:00:00.00 | 41.97 | 0.21 | 7.94 | 0.00 |
| 2020/06/04 04:00:00.00 | 42.06 | 0.22 | 7.95 | 0.00 |
| 2020/06/04 05:00:00.00 | 43.78 | 0.22 | 7.97 | 0.00 |
| 2020/06/04 06:00:00.00 | 43.82 | 0.22 | 7.98 | 0.00 |
| 2020/06/04 07:00:00.00 | 44.54 | 0.22 | 7.98 | 0.00 |
| 2020/06/04 08:00:00.00 | 45.07 | 0.25 | 7.99 | 0.00 |
| 2020/06/04 09:00:00.00 | 54.54 | 0.26 | 7.99 | 0.00 |
| 2020/06/04 10:00:00.00 | 54.49 | 0.26 | 8.00 | 0.00 |
| 2020/06/04 11:00:00.00 | 53.58 | 0.26 | 7.99 | 0.00 |
| 2020/06/04 12:00:00.00 | 53.92 | 0.30 | 7.95 | 0.00 |
| 2020/06/04 13:00:00.00 | 60.15 | 0.31 | 7.95 | 0.00 |
| 2020/06/04 14:00:00.00 | 60.96 | 0.29 | 7.96 | 0.00 |
| 2020/06/04 15:00:00.00 | 75.09 | 0.29 | 7.97 | 0.00 |
| 2020/06/04 16:00:00.00 | 74.63 | 0.28 | 7.97 | 0.00 |
| 2020/06/04 17:00:00.00 | 66.62 | 0.28 | 7.98 | 0.00 |
| 2020/06/04 18:00:00.00 | 66.58 | 0.30 | 7.98 | 0.00 |
| 2020/06/04 19:00:00.00 | 65.86 | 0.31 | 7.99 | 0.00 |
| 2020/06/04 20:00:00.00 | 65.99 | 0.29 | 8.00 | 0.00 |
| 2020/06/04 21:00:00.00 | 68.15 | 0.29 | 7.98 | 1.14 |
| 2020/06/04 22:00:00.00 | 68.51 | 0.25 | 7.76 | 8.44 |
| 2020/06/04 23:00:00.00 | 74.62 | 0.23 | 7.73 | 8.54 |
| **最大值** | 75.09 | 0.31 | 8.00 | 8.54 |
| **最小值** | 41.97 | 0.17 | 7.73 | 0.00 |
| **平均值** | 56.94 | 0.25 | 7.94 | 0.75 |
| 污染物排放标准限值 | 500 | 45 | 6.5-9 | |
| 超标倍数 | | | | |