北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/06/05 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/06/05 00:00:00.00	73.26	0.11	7.73	8.39
2020/06/05 01:00:00.00	50.25	0.08	7.73	7.99
2020/06/05 02:00:00.00	50.14	0.08	7.74	7.25
2020/06/05 03:00:00.00	48.25	0.08	7.75	6.79
2020/06/05 04:00:00.00	48.30	0.07	7.76	4.63
2020/06/05 05:00:00.00	49.02	0.07	7.82	0.19
2020/06/05 06:00:00.00	49.94	0.09	7.88	0.02
2020/06/05 07:00:00.00	65.48	0.10	7.91	0.00
2020/06/05 08:00:00.00	64.93	0.11	7.94	0.00
2020/06/05 09:00:00.00	54.44	0.11	7.96	0.00
2020/06/05 10:00:00.00	54.61	0.14	7.98	0.00
2020/06/05 11:00:00.00	57.77	0.15	7.99	0.00
2020/06/05 12:00:00.00	57.86	0.19	8.00	0.00
2020/06/05 13:00:00.00	59.48	0.20	8.01	0.00
2020/06/05 14:00:00.00	59.75	0.24	8.01	0.00
2020/06/05 15:00:00.00	64.72	0.25	8.01	0.00
2020/06/05 16:00:00.00	64.57	0.30	8.01	0.00
2020/06/05 17:00:00.00	61.67	0.31	8.01	0.00
2020/06/05 18:00:00.00	62.07	0.62	8.00	0.00
2020/06/05 19:00:00.00	69.57	0.71	7.99	0.00
2020/06/05 20:00:00.00	69.88	0.73	8.00	0.00
2020/06/05 21:00:00.00	75.57	0.74	7.99	0.00
2020/06/05 22:00:00.00	75.79	0.76	7.96	2.65
2020/06/05 23:00:00.00	79.76	0.77	7.80	8.33
最大值	79.76	0.77	8.01	8.39
最小值	48.25	0.07	7.73	0.00
平均值	61.13	0.29	7.92	1.93
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				