北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/06/06 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/06/06 00:00:00.00	78.01	0.28	7.79	7.29
2020/06/06 01:00:00.00	45.49	0.13	7.78	7.29
2020/06/06 02:00:00.00	45.45	0.12	7.78	6.68
2020/06/06 03:00:00.00	44.64	0.11	7.76	7.43
2020/06/06 04:00:00.00	45.53	0.16	7.74	6.00
2020/06/06 05:00:00.00	61.48	0.17	7.72	3.26
2020/06/06 06:00:00.00	62.28	0.21	7.73	3.30
2020/06/06 07:00:00.00	75.76	0.23	7.56	8.05
2020/06/06 08:00:00.00	81.34	0.29	7.54	7.20
2020/06/06 09:00:00.00	179.12	0.31	7.62	1.75
2020/06/06 10:00:00.00	173.08	0.18	7.72	0.27
2020/06/06 11:00:00.00	72.43	0.14	7.78	0.00
2020/06/06 12:00:00.00	72.05	0.15	7.82	0.00
2020/06/06 13:00:00.00	65.58	0.16	7.86	0.00
2020/06/06 14:00:00.00	64.95	0.18	7.88	0.00
2020/06/06 15:00:00.00	53.87	0.19	7.89	0.00
2020/06/06 16:00:00.00	54.78	0.37	7.91	0.00
2020/06/06 17:00:00.00	70.24	0.42	7.83	1.31
2020/06/06 18:00:00.00	71.30	0.73	7.65	0.31
2020/06/06 19:00:00.00	89.08	0.82	7.72	0.00
2020/06/06 20:00:00.00	87.97	0.47	7.79	0.00
2020/06/06 21:00:00.00	69.38	0.37	7.74	8.37
2020/06/06 22:00:00.00	69.18	0.21	7.71	9.89
2020/06/06 23:00:00.00	65.77	0.17	7.74	3.59
最大值	179.12	0.82	7.91	9.89
最小值	44.64	0.11	7.54	0.00
平均值	74.95	0.27	7.75	3.42
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				