北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/06/07 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/06/07 00:00:00.00	65.22	0.15	7.79	0.59
2020/06/07 01:00:00.00	56.25	0.14	7.86	0.04
2020/06/07 02:00:00.00	55.95	0.12	7.92	0.00
2020/06/07 03:00:00.00	51.11	0.11	7.96	0.00
2020/06/07 04:00:00.00	51.17	0.12	8.00	0.00
2020/06/07 05:00:00.00	52.16	0.12	8.03	0.00
2020/06/07 06:00:00.00	51.82	0.13	8.05	0.00
2020/06/07 07:00:00.00	45.87	0.14	8.06	0.00
2020/06/07 08:00:00.00	45.91	0.14	8.08	0.00
2020/06/07 09:00:00.00	46.54	0.14	8.09	0.00
2020/06/07 10:00:00.00	46.80	0.13	8.09	0.00
2020/06/07 11:00:00.00	51.30	0.13	8.08	0.00
2020/06/07 12:00:00.00	51.26	0.14	8.06	0.00
2020/06/07 13:00:00.00	50.54	0.14	8.04	0.00
2020/06/07 14:00:00.00	50.31	0.14	8.02	0.00
2020/06/07 15:00:00.00	46.07	0.14	8.01	0.00
2020/06/07 16:00:00.00	46.44	0.13	8.00	0.00
2020/06/07 17:00:00.00	53.11	0.13	7.99	0.00
2020/06/07 18:00:00.00	53.35	0.14	7.99	0.00
2020/06/07 19:00:00.00	57.68	0.15	7.99	0.00
2020/06/07 20:00:00.00	58.30	0.15	7.98	0.00
2020/06/07 21:00:00.00	69.29	0.16	7.96	0.00
2020/06/07 22:00:00.00	68.74	0.18	7.96	0.00
2020/06/07 23:00:00.00	58.91	0.18	7.97	0.19
最大值	69.29	0.18	8.09	0.59
最小值	45.87	0.11	7.79	0.00
平均值	53.50	0.14	8.00	0.03
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				