北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/06/09 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/06/09 00:00:00.00	191.66	0.39	7.67	0.80
2020/06/09 01:00:00.00	117.54	0.37	7.76	0.15
2020/06/09 02:00:00.00	115.34	0.25	7.82	0.01
2020/06/09 03:00:00.00	74.05	0.21	7.87	0.00
2020/06/09 04:00:00.00	73.81	0.18	7.91	0.00
2020/06/09 05:00:00.00	69.19	0.17	7.95	0.00
2020/06/09 06:00:00.00	68.75	0.18	7.98	0.00
2020/06/09 07:00:00.00	61.01	0.18	8.01	0.00
2020/06/09 08:00:00.00	61.28	0.17	8.03	0.00
2020/06/09 09:00:00.00	65.86	0.16	8.05	0.01
2020/06/09 10:00:00.00	65.55	0.18	8.07	0.00
2020/06/09 11:00:00.00	60.25	0.18	8.08	0.00
2020/06/09 12:00:00.00	60.01	0.16	8.09	0.00
2020/06/09 13:00:00.00	55.87	0.15	8.10	0.00
2020/06/09 14:00:00.00	56.10	0.15	8.11	0.00
2020/06/09 15:00:00.00	59.96	0.16	8.12	0.00
2020/06/09 16:00:00.00	59.93	0.15	8.12	0.00
2020/06/09 17:00:00.00	59.48	0.15	8.13	0.00
2020/06/09 18:00:00.00	59.10	0.15	8.13	0.00
2020/06/09 19:00:00.00	52.35	0.15	8.13	0.00
2020/06/09 20:00:00.00	52.94	0.16	8.14	0.00
2020/06/09 21:00:00.00	63.01	0.17	8.13	0.00
2020/06/09 22:00:00.00	62.85	0.25	8.12	0.22
2020/06/09 23:00:00.00	60.34	0.27	7.90	4.94

最大值	191.66	0.39	8.14	4.94
最小值	52.35	0.15	7.67	0.00
平均值	71.93	0.20	8.02	0.26
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				