北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/06/10 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/06/10 00:00:00.00	60.34	0.46	7.70	9.75
2020/06/10 01:00:00.00	60.34	0.51	7.68	9.76
2020/06/10 02:00:00.00	59.93	0.84	7.69	9.00
2020/06/10 03:00:00.00	53.11	0.93	7.69	8.27
2020/06/10 04:00:00.00	53.18	1.01	7.68	7.92
2020/06/10 05:00:00.00	54.35	1.03	7.68	7.43
2020/06/10 06:00:00.00	53.66	1.23	7.69	4.57
2020/06/10 07:00:00.00	41.97	1.29	7.73	0.24
2020/06/10 08:00:00.00	43.10	1.33	7.76	0.08
2020/06/10 09:00:00.00	64.24	1.34	7.79	0.03
2020/06/10 10:00:00.00	71.15	1.33	7.81	0.00
2020/06/10 11:00:00.00	190.26	1.33	7.81	0.76
2020/06/10 12:00:00.00	182.89	1.26	7.78	1.86
2020/06/10 13:00:00.00	55.87	1.24	7.81	1.54
2020/06/10 14:00:00.00	56.40	2.09	7.83	0.03
2020/06/10 15:00:00.00	65.58	2.34	7.84	0.00
2020/06/10 16:00:00.00	65.25	2.32	7.85	0.00
2020/06/10 17:00:00.00	59.58	2.32	7.85	0.00
2020/06/10 18:00:00.00	59.69	2.31	7.85	0.00
2020/06/10 19:00:00.00	61.58	2.30	7.85	0.00
2020/06/10 20:00:00.00	61.76	2.32	7.85	0.03
2020/06/10 21:00:00.00	64.91	2.32	7.78	1.68
2020/06/10 22:00:00.00	64.68	1.99	7.72	1.53
2020/06/10 23:00:00.00	60.72	1.89	7.68	6.24

最大值	190.26	2.34	7.85	9.76
最小值	41.97	0.46	7.68	0.00
平均值	69.36	1.56	7.77	2.95
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				