北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/06/12 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/06/12 00:00:00.00	60.67	0.14	7.77	10.66
2020/06/12 01:00:00.00	52.78	0.12	7.80	2.31
2020/06/12 02:00:00.00	52.30	0.11	7.87	0.01
2020/06/12 03:00:00.00	43.86	0.11	7.93	0.00
2020/06/12 04:00:00.00	44.25	0.11	7.97	0.00
2020/06/12 05:00:00.00	51.52	0.11	8.00	0.00
2020/06/12 06:00:00.00	51.09	0.13	8.03	0.00
2020/06/12 07:00:00.00	44.05	0.14	8.05	0.00
2020/06/12 08:00:00.00	44.20	0.13	8.06	0.00
2020/06/12 09:00:00.00	46.77	0.13	8.08	0.00
2020/06/12 10:00:00.00	47.14	0.13	8.09	0.00
2020/06/12 11:00:00.00	53.27	0.13	8.10	0.00
2020/06/12 12:00:00.00	53.23	0.15	8.11	0.00
2020/06/12 13:00:00.00	52.68	0.15	8.11	0.00
2020/06/12 14:00:00.00	52.76	0.15	8.12	0.00
2020/06/12 15:00:00.00	54.14	0.15	8.12	0.00
2020/06/12 16:00:00.00	54.09	0.17	8.12	0.00
2020/06/12 17:00:00.00	53.17	0.18	8.12	0.00
2020/06/12 18:00:00.00	53.34	0.18	8.13	0.00
2020/06/12 19:00:00.00	56.57	0.18	8.13	0.00
2020/06/12 20:00:00.00	56.43	0.17	8.13	0.00
2020/06/12 21:00:00.00	53.85	0.17	8.13	0.00
2020/06/12 22:00:00.00	53.79	0.18	8.13	0.00
2020/06/12 23:00:00.00	52.59	0.18	8.13	0.00

最大值	60.67	0.18	8.13	10.66
最小值	43.86	0.11	7.77	0.00
平均值	51.60	0.15	8.05	0.54
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				