北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/06/14 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/06/14 00:00:00.00	47	0	8	1
2020/06/14 01:00:00.00	55.79	0.09	7.83	0.03
2020/06/14 02:00:00.00	55.08	0.10	7.88	0.00
2020/06/14 03:00:00.00	43.27	0.10	7.92	0.00
2020/06/14 04:00:00.00	43.93	0.11	7.95	0.00
2020/06/14 05:00:00.00	54.72	0.11	7.98	0.00
2020/06/14 06:00:00.00	55.00	0.10	7.99	0.00
2020/06/14 07:00:00.00	59.96	0.10	8.01	0.00
2020/06/14 08:00:00.00	59.44	0.11	8.03	0.00
2020/06/14 09:00:00.00	50.45	0.11	8.03	0.00
2020/06/14 10:00:00.00	50.79	0.10	8.04	0.00
2020/06/14 11:00:00.00	56.57	0.10	8.04	0.00
2020/06/14 12:00:00.00	56.56	0.10	8.04	0.00
2020/06/14 13:00:00.00	56.47	0.10	8.03	0.00
2020/06/14 14:00:00.00	56.47	0.11	8.03	0.00
2020/06/14 15:00:00.00	56.47	0.12	8.02	0.00
2020/06/14 16:00:00.00	56.18	0.24	8.00	0.00
2020/06/14 17:00:00.00	51.23	0.28	7.98	0.00
2020/06/14 18:00:00.00	51.73	0.51	7.96	0.00
2020/06/14 19:00:00.00	60.16	0.57	7.95	0.00
2020/06/14 20:00:00.00	59.77	0.60	7.88	4.32
2020/06/14 21:00:00.00	53.17	0.61	7.73	8.08
2020/06/14 22:00:00.00	53.43	0.28	7.71	6.85
2020/06/14 23:00:00.00	57.83	0.18	7.71	6.59
				1
最大值	60.16	0.61	8.04	8.08
最小值	43.27	0.09	7.71	0.00
平均值	54.23	0.21	7.94	1.13
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				