北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/06/15 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/06/15 00:00:00.00	58.57	0.12	7.71	6.61
2020/06/15 01:00:00.00	71.12	0.10	7.73	3.35
2020/06/15 02:00:00.00	69.98	0.09	7.79	0.44
2020/06/15 03:00:00.00	50.94	0.09	7.85	0.01
2020/06/15 04:00:00.00	51.18	0.09	7.89	0.00
2020/06/15 05:00:00.00	55.11	0.09	7.92	0.00
2020/06/15 06:00:00.00	54.75	0.09	7.94	0.00
2020/06/15 07:00:00.00	48.80	0.09	7.97	0.00
2020/06/15 08:00:00.00	49.45	0.08	7.97	0.00
2020/06/15 09:00:00.00	60.25	0.08	7.94	0.00
2020/06/15 10:00:00.00	60.10	0.08	7.84	0.53
2020/06/15 11:00:00.00	57.44	0.08	7.71	0.29
2020/06/15 12:00:00.00	56.95	0.09	7.71	0.03
2020/06/15 13:00:00.00	47.54	0.09	7.74	0.00
2020/06/15 14:00:00.00	47.59	0.08	7.77	0.00
2020/06/15 15:00:00.00	48.42	0.08	7.78	0.00
2020/06/15 16:00:00.00	48.89	0.09	7.78	0.00
2020/06/15 17:00:00.00	57.73	0.09	7.78	0.00
2020/06/15 18:00:00.00	57.17	0.17	7.76	0.00
2020/06/15 19:00:00.00	46.86	0.19	7.75	0.00
2020/06/15 20:00:00.00	46.72	0.20	7.76	0.00
2020/06/15 21:00:00.00	44.15	0.20	7.70	8.26
2020/06/15 22:00:00.00	44.35	0.14	7.66	9.36
2020/06/15 23:00:00.00	48.03	0.12	7.66	9.08

最大值	71.12	0.20	7.97	9.36
最小值	44.15	0.08	7.66	0.00
平均值	53.42	0.11	7.80	1.58
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				