北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/06/16 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/06/16 00:00:00.00	48.08	0.10	7.66	8.85
2020/06/16 01:00:00.00	49.00	0.10	7.67	7.79
2020/06/16 02:00:00.00	49.06	0.09	7.67	7.95
2020/06/16 03:00:00.00	50.16	0.09	7.70	2.17
2020/06/16 04:00:00.00	50.28	0.09	7.77	0.01
2020/06/16 05:00:00.00	52.39	0.10	7.83	0.00
2020/06/16 06:00:00.00	52.01	0.08	7.87	0.00
2020/06/16 07:00:00.00	45.50	0.08	7.90	0.00
2020/06/16 08:00:00.00	45.35	0.07	7.92	0.00
2020/06/16 09:00:00.00	42.69	0.07	7.91	0.00
2020/06/16 10:00:00.00	43.00	0.08	7.85	0.00
2020/06/16 11:00:00.00	48.32	0.08	7.75	0.00
2020/06/16 12:00:00.00	48.67	0.09	7.68	0.00
2020/06/16 13:00:00.00	54.72	0.09	7.68	0.00
2020/06/16 14:00:00.00	54.44	0.10	7.70	0.00
2020/06/16 15:00:00.00	49.58	0.10	7.72	0.00
2020/06/16 16:00:00.00	49.62	0.09	7.74	0.00
2020/06/16 17:00:00.00	50.36	0.09	7.77	0.00
2020/06/16 18:00:00.00	49.92	0.08	7.78	0.00
2020/06/16 19:00:00.00	42.40	0.08	7.80	0.00
2020/06/16 20:00:00.00	42.68	0.08	7.82	0.00
2020/06/16 21:00:00.00	47.54	0.07	7.78	7.08
2020/06/16 22:00:00.00	48.04	0.10	7.80	1.82
2020/06/16 23:00:00.00	56.47	0.11	7.86	0.17
最大值	56.47	0.11	7.92	8.85
最小值	42.40	0.07	7.66	0.00
平均值	48.76	0.09	7.78	1.49
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				