北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/06/19 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/06/19 00:00:00.00	55.32	0.10	7.74	3.30
2020/06/19 01:00:00.00	52.10	0.10	7.81	0.13
2020/06/19 02:00:00.00	52.13	0.09	7.87	0.03
2020/06/19 03:00:00.00	52.68	0.09	7.92	0.00
2020/06/19 04:00:00.00	52.12	0.09	7.96	0.00
2020/06/19 05:00:00.00	42.11	0.09	7.98	0.00
2020/06/19 06:00:00.00	42.63	0.09	8.01	0.00
2020/06/19 07:00:00.00	51.33	0.09	8.02	0.01
2020/06/19 08:00:00.00	51.07	0.08	8.03	0.01
2020/06/19 09:00:00.00	46.67	0.08	8.00	0.00
2020/06/19 10:00:00.00	46.49	0.22	7.97	0.00
2020/06/19 11:00:00.00	43.47	0.26	7.95	0.00
2020/06/19 12:00:00.00	43.88	0.58	7.93	0.00
2020/06/19 13:00:00.00	50.94	0.67	7.91	0.00
2020/06/19 14:00:00.00	51.29	0.56	7.91	0.00
2020/06/19 15:00:00.00	57.24	0.53	7.91	0.00
2020/06/19 16:00:00.00	57.11	0.49	7.90	0.00
2020/06/19 17:00:00.00	54.92	0.47	7.89	0.00
2020/06/19 18:00:00.00	54.39	0.44	7.89	0.00
2020/06/19 19:00:00.00	45.70	0.43	7.89	0.00
2020/06/19 20:00:00.00	45.60	0.38	7.81	6.75
2020/06/19 21:00:00.00	43.95	0.37	7.72	10.61
2020/06/19 22:00:00.00	44.38	0.16	7.71	10.61
2020/06/19 23:00:00.00	51.62	0.10	7.70	10.30
最大值	57.24	0.67	8.03	10.61
最小值	42.11	0.08	7.70	0.00
平均值	49.55	0.27	7.89	1.74
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				