北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/06/20 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/06/20 00:00:00.00	51.83	0.09	7.71	9.52
2020/06/20 01:00:00.00	55.30	0.09	7.71	9.96
2020/06/20 02:00:00.00	55.56	0.10	7.70	7.84
2020/06/20 03:00:00.00	59.77	0.11	7.74	1.28
2020/06/20 04:00:00.00	59.27	0.10	7.78	0.52
2020/06/20 05:00:00.00	51.13	0.10	7.83	0.00
2020/06/20 06:00:00.00	50.83	0.09	7.87	0.00
2020/06/20 07:00:00.00	45.80	0.09	7.90	0.00
2020/06/20 08:00:00.00	46.24	0.08	7.91	0.00
2020/06/20 09:00:00.00	54.04	0.08	7.89	0.00
2020/06/20 10:00:00.00	54.19	0.08	7.86	0.00
2020/06/20 11:00:00.00	56.57	0.07	7.84	0.00
2020/06/20 12:00:00.00	55.99	0.09	7.82	0.00
2020/06/20 13:00:00.00	45.21	0.09	7.80	0.00
2020/06/20 14:00:00.00	45.35	0.08	7.79	0.00
2020/06/20 15:00:00.00	47.93	0.07	7.81	0.00
2020/06/20 16:00:00.00	48.35	0.06	7.82	0.00
2020/06/20 17:00:00.00	55.89	0.06	7.80	0.00
2020/06/20 18:00:00.00	55.70	0.07	7.76	0.00
2020/06/20 19:00:00.00	52.20	0.07	7.73	0.00
2020/06/20 20:00:00.00	51.50	0.08	7.71	0.93
2020/06/20 21:00:00.00	38.52	0.08	7.64	9.92
2020/06/20 22:00:00.00	38.91	0.08	7.65	6.21
2020/06/20 23:00:00.00	46.18	0.08	7.71	1.50
最大值	59.77	0.11	7.91	9.96
最小值	38.52	0.06	7.64	0.00
平均值	50.93	0.08	7.78	1.99
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				