北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/06/23 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/06/23 00:00:00.00	62.86	0.09	7.64	8.33
2020/06/23 01:00:00.00	56.37	0.10	7.64	8.12
2020/06/23 02:00:00.00	55.42	0.09	7.63	7.86
2020/06/23 03:00:00.00	39.68	0.09	7.63	7.65
2020/06/23 04:00:00.00	39.96	0.08	7.64	7.24
2020/06/23 05:00:00.00	44.44	0.08	7.66	4.04
2020/06/23 06:00:00.00	44.57	0.07	7.73	0.08
2020/06/23 07:00:00.00	46.67	0.07	7.79	0.00
2020/06/23 08:00:00.00	46.50	0.06	7.85	0.00
2020/06/23 09:00:00.00	43.76	0.06	7.89	0.00
2020/06/23 10:00:00.00	43.74	0.05	7.87	1.69
2020/06/23 11:00:00.00	43.37	0.05	7.74	0.75
2020/06/23 12:00:00.00	43.95	0.07	7.78	0.00
2020/06/23 13:00:00.00	53.27	0.07	7.76	1.62
2020/06/23 14:00:00.00	52.88	0.08	7.68	0.86
2020/06/23 15:00:00.00	46.47	0.09	7.69	0.56
2020/06/23 16:00:00.00	47.60	0.14	7.72	0.01
2020/06/23 17:00:00.00	65.59	0.15	7.72	0.01
2020/06/23 18:00:00.00	65.46	0.32	7.75	0.00
2020/06/23 19:00:00.00	63.36	0.38	7.78	0.00
2020/06/23 20:00:00.00	62.87	0.25	7.72	2.33
2020/06/23 21:00:00.00	55.01	0.22	7.66	2.72
2020/06/23 22:00:00.00	55.43	0.19	7.66	2.83
2020/06/23 23:00:00.00	61.90	0.18	7.65	8.72
最大值	65.59	0.38	7.89	8.72
最小值	39.68	0.05	7.63	0.00
平均值	51.71	0.13	7.72	2.73
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				