北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/06/26 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/06/26 00:00:00.00	62.79	0.17	7.66	3.50
2020/06/26 01:00:00.00	67.53	0.17	7.70	0.44
2020/06/26 02:00:00.00	66.11	0.61	7.77	0.09
2020/06/26 03:00:00.00	41.62	0.74	7.81	0.02
2020/06/26 04:00:00.00	41.91	0.70	7.84	0.02
2020/06/26 05:00:00.00	46.96	0.68	7.87	0.02
2020/06/26 06:00:00.00	46.16	0.64	7.89	0.04
2020/06/26 07:00:00.00	32.89	0.63	7.90	0.03
2020/06/26 08:00:00.00	31.97	0.60	7.92	0.03
2020/06/26 09:00:00.00	16.69	0.59	7.93	0.02
2020/06/26 10:00:00.00	17.93	0.56	7.94	0.03
2020/06/26 11:00:00.00	38.03	0.54	7.94	0.01
2020/06/26 12:00:00.00	38.76	0.50	7.94	0.00
2020/06/26 13:00:00.00	50.55	0.49	7.94	0.01
2020/06/26 14:00:00.00	49.82	0.39	7.94	0.00
2020/06/26 15:00:00.00	37.55	0.35	7.94	0.00
2020/06/26 16:00:00.00	37.53	0.32	7.90	0.02
2020/06/26 17:00:00.00	37.26	0.30	7.81	2.72
2020/06/26 18:00:00.00	38.13	0.24	7.67	9.50
2020/06/26 19:00:00.00	52.78	0.22	7.65	9.74
2020/06/26 20:00:00.00	52.23	0.12	7.65	9.87
2020/06/26 21:00:00.00	43.27	0.09	7.65	9.01
2020/06/26 22:00:00.00	43.26	0.08	7.68	3.13
2020/06/26 23:00:00.00	43.08	0.08	7.73	0.75
最大值	67.53	0.74	7.94	9.87
最小值	16.69	0.08	7.65	0.00
平均值	43.12	0.41	7.82	2.04
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				