北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/06/27 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/06/27 00:00:00.00	42.72	0.08	7.79	0.06
2020/06/27 01:00:00.00	36.97	0.08	7.84	0.00
2020/06/27 02:00:00.00	37.11	0.08	7.88	0.00
2020/06/27 03:00:00.00	39.39	0.07	7.91	0.01
2020/06/27 04:00:00.00	39.68	0.08	7.93	0.01
2020/06/27 05:00:00.00	43.51	0.08	7.94	0.01
2020/06/27 06:00:00.00	43.85	0.08	7.95	0.01
2020/06/27 07:00:00.00	37.65	0.08	7.95	0.01
2020/06/27 08:00:00.00	37.78	0.08	7.94	0.00
2020/06/27 09:00:00.00	39.88	0.08	7.93	0.00
2020/06/27 10:00:00.00	39.81	0.08	7.91	0.00
2020/06/27 11:00:00.00	38.71	0.09	7.85	0.00
2020/06/27 12:00:00.00	38.69	0.08	7.82	0.00
2020/06/27 13:00:00.00	38.32	0.08	7.78	0.00
2020/06/27 14:00:00.00	38.65	0.09	7.77	0.00
2020/06/27 15:00:00.00	43.86	0.09	7.71	3.33
2020/06/27 16:00:00.00	43.67	0.07	7.66	1.16
2020/06/27 17:00:00.00	40.75	0.07	7.67	0.03
2020/06/27 18:00:00.00	40.31	0.07	7.68	0.00
2020/06/27 19:00:00.00	33.18	0.07	7.69	0.00
2020/06/27 20:00:00.00	33.57	0.07	7.69	0.00
2020/06/27 21:00:00.00	39.78	0.07	7.60	6.56
2020/06/27 22:00:00.00	39.78	0.09	7.44	11.31
2020/06/27 23:00:00.00	39.68	0.10	7.47	11.76
最大值	43.86	0.10	7.95	11.76
最小值	33.18	0.07	7.44	0.00
平均值	39.47	0.08	7.78	1.43
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				