北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/06/30 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/06/30 00:00:00.00	41	0	8	9
2020/06/30 01:00:00.00	42.89	0.10	7.60	7.30
2020/06/30 02:00:00.00	42.41	0.09	7.65	0.60
2020/06/30 03:00:00.00	34.83	0.09	7.72	0.08
2020/06/30 04:00:00.00	35.06	0.09	7.76	0.05
2020/06/30 05:00:00.00	38.71	0.09	7.80	0.02
2020/06/30 06:00:00.00	38.84	0.08	7.84	0.02
2020/06/30 07:00:00.00	40.85	0.08	7.85	0.03
2020/06/30 08:00:00.00	40.73	0.08	7.86	0.02
2020/06/30 09:00:00.00	38.81	0.08	7.85	0.00
2020/06/30 10:00:00.00	39.13	0.08	7.82	0.00
2020/06/30 11:00:00.00	44.53	0.08	7.79	0.00
2020/06/30 12:00:00.00	44.31	0.09	7.75	0.00
2020/06/30 13:00:00.00	40.56	0.09	7.71	0.00
2020/06/30 14:00:00.00	40.54	0.09	7.70	0.00
2020/06/30 15:00:00.00	40.17	0.08	7.66	0.00
2020/06/30 16:00:00.00	40.67	0.09	7.65	0.00
2020/06/30 17:00:00.00	49.09	0.09	7.63	0.98
2020/06/30 18:00:00.00	48.74	0.09	7.56	2.25
2020/06/30 19:00:00.00	42.89	0.10	7.55	2.35
2020/06/30 20:00:00.00	42.33	0.17	7.60	2.19
2020/06/30 21:00:00.00	33.38	0.19	7.58	8.80
2020/06/30 22:00:00.00	33.25	0.15	7.59	7.41
2020/06/30 23:00:00.00	31.24	0.13	7.62	1.61
最大值	49.09	0.19	7.86	9.22
最小值	31.24	0.08	7.55	0.00
平均值	40.19	0.10	7.70	1.79
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				