北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/07/01 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/07/01 00:00:00.00	31.08	0.13	7.68	0.02
2020/07/01 01:00:00.00	28.33	0.13	7.73	0.00
2020/07/01 02:00:00.00	28.62	0.14	7.76	0.00
2020/07/01 03:00:00.00	33.28	0.15	7.79	0.00
2020/07/01 04:00:00.00	33.62	0.14	7.79	0.00
2020/07/01 05:00:00.00	38.45	0.14	7.79	0.00
2020/07/01 06:00:00.00	41.11	0.14	7.78	0.00
2020/07/01 07:00:00.00	73.84	0.13	7.76	0.00
2020/07/01 08:00:00.00	71.88	0.13	7.76	0.00
2020/07/01 09:00:00.00	39.78	0.13	7.77	0.00
2020/07/01 10:00:00.00	39.59	0.12	7.78	0.01
2020/07/01 11:00:00.00	36.48	0.12	7.78	0.67
2020/07/01 12:00:00.00	36.17	0.09	7.64	3.69
2020/07/01 13:00:00.00	31.05	0.09	7.55	3.47
2020/07/01 14:00:00.00	31.17	0.10	7.53	3.21
2020/07/01 15:00:00.00	33.28	0.11	7.54	2.67
2020/07/01 16:00:00.00	33.49	0.11	7.60	0.08
2020/07/01 17:00:00.00	36.87	0.11	7.64	0.00
2020/07/01 18:00:00.00	38.52	0.14	7.66	0.00
2020/07/01 19:00:00.00	64.23	0.14	7.67	0.04
2020/07/01 20:00:00.00	62.26	0.12	7.56	9.16
2020/07/01 21:00:00.00	31.53	0.12	7.54	11.44
2020/07/01 22:00:00.00	31.97	0.10	7.55	11.42
2020/07/01 23:00:00.00	38.91	0.10	7.55	11.27
最大值	73.84	0.15	7.79	11.44
最小值	28.33	0.09	7.53	0.00
平均值	40.23	0.12	7.67	2.38
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				