北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/07/03 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/07/03 00:00:00.00	37.66	0.15	7.57	10.24
2020/07/03 01:00:00.00	77.23	0.17	7.58	8.25
2020/07/03 02:00:00.00	74.43	0.31	7.63	5.47
2020/07/03 03:00:00.00	29.79	0.35	7.64	3.16
2020/07/03 04:00:00.00	30.49	0.37	7.71	0.14
2020/07/03 05:00:00.00	41.03	0.38	7.77	0.07
2020/07/03 06:00:00.00	40.50	0.30	7.81	0.06
2020/07/03 07:00:00.00	21.54	0.27	7.84	0.06
2020/07/03 08:00:00.00	22.69	0.29	7.87	0.05
2020/07/03 09:00:00.00	40.56	0.29	7.89	0.06
2020/07/03 10:00:00.00	40.75	0.28	7.90	0.06
2020/07/03 11:00:00.00	43.76	0.27	7.91	0.00
2020/07/03 12:00:00.00	44.14	0.29	7.92	0.00
2020/07/03 13:00:00.00	49.97	0.30	7.92	0.00
2020/07/03 14:00:00.00	49.92	0.33	7.77	3.69
2020/07/03 15:00:00.00	49.09	0.34	7.57	5.73
2020/07/03 16:00:00.00	48.69	0.14	7.56	0.21
2020/07/03 17:00:00.00	42.11	0.09	7.64	0.00
2020/07/03 18:00:00.00	40.76	0.09	7.68	0.00
2020/07/03 19:00:00.00	19.70	0.09	7.71	0.00
2020/07/03 20:00:00.00	20.73	0.41	7.74	0.00
2020/07/03 21:00:00.00	36.48	0.51	7.77	0.00
2020/07/03 22:00:00.00	36.88	0.55	7.78	0.47
2020/07/03 23:00:00.00	42.98	0.56	7.68	6.75
最大值	77.23	0.56	7.92	10.24
最小值	19.70	0.09	7.56	0.00
平均值	40.91	0.30	7.75	1.85
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				