北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/07/04 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/07/04 00:00:00.00	42.79	0.22	7.65	6.78
2020/07/04 01:00:00.00	39.88	0.12	7.66	6.42
2020/07/04 02:00:00.00	40.02	0.08	7.65	7.40
2020/07/04 03:00:00.00	42.21	0.07	7.65	7.35
2020/07/04 04:00:00.00	41.99	0.07	7.65	5.76
2020/07/04 05:00:00.00	38.71	0.07	7.66	6.14
2020/07/04 06:00:00.00	37.89	0.07	7.66	5.45
2020/07/04 07:00:00.00	24.84	0.07	7.66	4.56
2020/07/04 08:00:00.00	25.48	0.07	7.69	0.30
2020/07/04 09:00:00.00	35.71	0.07	7.73	0.00
2020/07/04 10:00:00.00	35.85	0.09	7.75	0.00
2020/07/04 11:00:00.00	38.23	0.09	7.76	0.00
2020/07/04 12:00:00.00	38.58	0.10	7.75	0.00
2020/07/04 13:00:00.00	44.24	0.10	7.73	0.00
2020/07/04 14:00:00.00	43.74	0.34	7.71	0.00
2020/07/04 15:00:00.00	35.51	0.41	7.69	0.00
2020/07/04 16:00:00.00	36.16	0.85	7.66	0.00
2020/07/04 17:00:00.00	46.47	0.98	7.65	0.00
2020/07/04 18:00:00.00	45.88	0.99	7.65	0.00
2020/07/04 19:00:00.00	36.29	0.99	7.63	0.00
2020/07/04 20:00:00.00	36.97	0.94	7.63	0.00
2020/07/04 21:00:00.00	47.64	0.93	7.62	0.00
2020/07/04 22:00:00.00	47.15	0.87	7.62	4.46
2020/07/04 23:00:00.00	39.30	0.85	7.63	8.81
最大值	47.64	0.99	7.76	8.81
最小值	24.84	0.07	7.62	0.00
平均值	39.23	0.39	7.67	2.64
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				