北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/07/05 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/07/05 00:00:00.00	39.35	0.27	7.64	8.70
2020/07/05 01:00:00.00	40.17	0.10	7.64	7.49
2020/07/05 02:00:00.00	39.95	0.07	7.65	7.44
2020/07/05 03:00:00.00	36.48	0.07	7.66	7.40
2020/07/05 04:00:00.00	36.20	0.07	7.67	5.83
2020/07/05 05:00:00.00	31.20	0.07	7.68	5.81
2020/07/05 06:00:00.00	31.92	0.07	7.68	4.40
2020/07/05 07:00:00.00	34.93	0.07	7.70	2.78
2020/07/05 08:00:00.00	35.60	0.07	7.71	0.93
2020/07/05 09:00:00.00	45.99	0.07	7.73	0.00
2020/07/05 10:00:00.00	45.71	0.08	7.74	0.00
2020/07/05 11:00:00.00	41.33	0.08	7.74	0.00
2020/07/05 12:00:00.00	41.59	0.09	7.74	0.00
2020/07/05 13:00:00.00	45.70	0.10	7.70	0.00
2020/07/05 14:00:00.00	45.67	0.12	7.66	0.00
2020/07/05 15:00:00.00	45.21	0.13	7.65	0.00
2020/07/05 16:00:00.00	45.31	0.14	7.61	0.00
2020/07/05 17:00:00.00	46.77	0.14	7.58	0.00
2020/07/05 18:00:00.00	46.89	0.17	7.60	0.00
2020/07/05 19:00:00.00	48.80	0.18	7.65	0.00
2020/07/05 20:00:00.00	48.39	0.21	7.70	0.00
2020/07/05 21:00:00.00	42.11	0.21	7.73	0.00
2020/07/05 22:00:00.00	43.25	0.21	7.78	0.00
2020/07/05 23:00:00.00	60.16	0.21	7.73	7.01
最大值	60.16	0.27	7.78	8.70
最小值	31.20	0.07	7.58	0.00
平均值	42.44	0.12	7.68	2.41
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				