北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/07/06 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/07/06 00:00:00.00	58.65	0.11	7.67	9.68
2020/07/06 01:00:00.00	35.32	0.08	7.68	6.66
2020/07/06 02:00:00.00	35.42	0.08	7.74	0.26
2020/07/06 03:00:00.00	36.97	0.08	7.80	0.05
2020/07/06 04:00:00.00	36.98	0.08	7.84	0.01
2020/07/06 05:00:00.00	37.26	0.09	7.86	0.00
2020/07/06 06:00:00.00	37.33	0.10	7.88	0.00
2020/07/06 07:00:00.00	38.42	0.10	7.88	0.00
2020/07/06 08:00:00.00	39.08	0.10	7.89	0.00
2020/07/06 09:00:00.00	49.68	0.11	7.89	0.00
2020/07/06 10:00:00.00	49.06	0.12	7.87	0.00
2020/07/06 11:00:00.00	39.10	0.12	7.86	0.00
2020/07/06 12:00:00.00	39.88	0.14	7.84	0.00
2020/07/06 13:00:00.00	52.30	0.15	7.81	0.00
2020/07/06 14:00:00.00	51.61	0.15	7.79	0.00
2020/07/06 15:00:00.00	40.17	0.15	7.75	0.00
2020/07/06 16:00:00.00	40.22	0.16	7.72	0.00
2020/07/06 17:00:00.00	41.14	0.16	7.66	0.00
2020/07/06 18:00:00.00	42.55	0.69	7.68	0.00
2020/07/06 19:00:00.00	64.62	0.85	7.73	0.00
2020/07/06 20:00:00.00	63.86	0.77	7.70	5.54
2020/07/06 21:00:00.00	52.10	0.75	7.13	24.86
2020/07/06 22:00:00.00	58.56	12.54	7.21	8.66
2020/07/06 23:00:00.00	156.31	15.97	7.49	4.67
最大值	156.31	15.97	7.89	24.86
最小值	35.32	0.08	7.13	0.00
平均值	49.86	1.40	7.72	2.52
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				