北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/07/08 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/07/08 00:00:00.00	91.34	0.09	7.52	0.75
2020/07/08 01:00:00.00	32.99	0.09	7.52	0.26
2020/07/08 02:00:00.00	32.22	0.08	7.52	0.00
2020/07/08 03:00:00.00	20.28	0.08	7.51	21.09
2020/07/08 04:00:00.00	21.19	0.08	7.52	37.49
2020/07/08 05:00:00.00	35.32	0.08	7.57	10.33
2020/07/08 06:00:00.00	35.05	0.08	7.58	6.92
2020/07/08 07:00:00.00	30.76	0.08	7.63	1.19
2020/07/08 08:00:00.00	31.32	0.08	7.64	5.56
2020/07/08 09:00:00.00	40.17	0.08	7.56	8.85
2020/07/08 10:00:00.00	40.69	0.08	7.60	3.92
2020/07/08 11:00:00.00	48.90	0.08	7.68	10.18
2020/07/08 12:00:00.00	48.45	0.08	7.75	18.54
2020/07/08 13:00:00.00	41.33	0.08	7.79	27.71
2020/07/08 14:00:00.00	41.21	0.07	7.82	30.16
2020/07/08 15:00:00.00	39.30	0.06	7.82	45.91
2020/07/08 16:00:00.00	39.31	0.07	7.82	64.75
2020/07/08 17:00:00.00	39.59	0.07	7.81	48.94
2020/07/08 18:00:00.00	42.28	2.65	7.60	0.00
2020/07/08 19:00:00.00	85.19	3.41	7.50	0.00
2020/07/08 20:00:00.00	82.41	0.84	7.50	53.03
2020/07/08 21:00:00.00	38.52	0.09	7.49	72.37
2020/07/08 22:00:00.00	39.22	0.12	7.48	11.18
2020/07/08 23:00:00.00	50.26	0.13	7.47	0.00
最大值	91.34	3.41	7.82	72.37
最小值	20.28	0.06	7.47	0.00
平均值	43.64	0.36	7.61	19.96
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				